

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБСЛЕДОВАНИЯ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ, ИНЖЕНЕРНОЙ И ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУР

в сфере образования
(наименование сферы жизнедеятельности инвалидов)
в части обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов

Сведения об объекте: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение – детский сад № 44 «Гнёздышко»

Дата проведения обследования: 19 апреля 2022 г.

Сведения о лицах, проводивших обследование:

Кулагина Светлана Алексеевна, начальник МКУ «Управление образования ГО Среднеуральск»;

Свищева Галина Владимировна, ведущий специалист МКУ «Управление образования ГО Среднеуральск»;

Грачева Ольга Юрьевна, и.о. заведующего МАДОУ – детским садом №44;

Казеева Ляля Гафуровна, заместитель заведующего МАДОУ – детским садом №44.

Номер строки	Требования <u>Федерального закона от 01 декабря 2014 года N 419-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов", Закона Свердловской области от 19 декабря 2016 года N 148-ОЗ "О социальной защите инвалидов в Свердловской области"</u>	Установлено соблюдение требований	Выявлено несоблюдение требований	Причины и условия, препятствующие эффективной реализации мероприятий по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов к объекту и к предоставляемым в нем услугам	Рекомендации по устранению нарушений	Рекомендуемый срок устранения нарушений
1	2	3	4	5	6	7
1.	Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к месту предоставления услуги (или	1	0	- бортовой камень на пересечении тротуаров с проезжей частью,		

	ее предоставление по месту жительства или в дистанционном режиме)			вдоль площадок, примыкающих к путям пешеходного движения – высота не более 0, 04 м со стороны ул. Куйбышева		
2.	Выделение на автостоянке не менее 10 процентов мест (но не менее 1 места) для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов и соблюдение их использования	0	1	В соответствии с дорожной инфраструктурой, оборудованная стоянка автотранспортных средств возле ДОУ не предусмотрена, отсутствует.		
3.	Возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположен объект социальной, инженерной и транспортной инфраструктур (далее - объект социальной инфраструктуры), входа в объект социальной инфраструктуры и выхода из него, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски	1	0	- ширина пути не менее 1,8 м - беспрепятственное и удобное передвижение по территории к зданию - отсутствие высоких бортовых камней, бордюров		
4.	Сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи на объекте	1	0	- назначен сотрудник, ответственный за сопровождение инвалидов, оказание помощи инвалидам		

	социальной инфраструктуры			в преодолении барьеров при предоставлении им услуг, назначен сотрудник, ответственный за обучение (инструктирование) сотрудников ДОУ по вопросам обеспечения доступности услуг для инвалидов и оказания при этом необходимой помощи (приказ №9/01-11 от 11.01.2022 г.)		
5.	Оказание работниками организаций, предоставляющих услуги населению, помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами	1	0	- назначен сотрудник, ответственный за сопровождение инвалидов, оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров при предоставлении им услуг (приказ №9/01-11 от 11.01.2022 г.)		

6.	Надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объекту социальной инфраструктуры и к предоставляемым в нем услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности	1	0	- наличие поручней на лестнице; - ширина проступей – не менее 0,3 м; - высота подъема ступени – не более 0,15 м; - ширина дверного проема – не менее 0,9 м; - порог и перепад высот в дверном проеме отсутствует или не более 0,025 м.		
7.	Дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля	0	1	ДОУ 1967 года постройки. Отсутствие детей-инвалидов.		
8.	Предоставление услуг инвалидам с допуском сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика	0	1	Отсутствие детей-инвалидов. Отсутствие в штатном расписании ставки.		

Планируемая дата повторного обследования: 25 ноября 2022 года

Подпись лиц, ответственных за проведение обследования:

Курочкин
И. В. Шиньков
Сурдопереводчик